

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成25年 8月12日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	プロセス計算機において、プラント監視サーバー2の動作不良が認められたため、当該サーバーのハードディスク交換。(ハードディスク2重化の為、機能に問題なし)	GIII	
2	2号機	計装用圧縮空気系空気除湿装置再生用送風機(B)において、運転時に過負荷警報発生とともに機器の停止が認められたため、原因調査。	GIII	