

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成25年 10月1日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	起動変圧器3SB活線浄油機運転確認において、起動変圧器3SB活線浄油機起動・停止用タイマーが動作しないことが認められたため、当該タイマーを交換。	GIII	
2	4号機	中央制御室換気空調系冷凍機A蒸発器ヒーターの巻線抵抗測定において、抵抗値に異常(前回測定値: 18.50Ω・今回測定値: 1957Ω)が認められたため、当該巻線を交換。	GIII	