

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成26年 1月 6日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	起動変圧器1SB黒相気中終端接続部の避雷器に破損(1アンペア通電、発熱有り)が認められたため、当該避雷器を交換。	G II	
2	2号機	制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット38-03入口スクラム弁の継手部より、微量の空気漏えいが認められたため、当該継手部を点検・修理。	G III	
3	その他	一次水処理設備排水系pH測定槽AのpH計において、測定値異常(実際より低い指示値)が認められたため、当該pH計を点検・修理。	G III	