

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成26年 1月20日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	復水器電気防食装置点検において、マンホールNo. 9内中継端子箱及び端子台に腐食が認められたため、当該端子台を点検・対応検討。	GIII	
2	その他	一次水処理装置二次中和反応槽pH調節指示計のpH検出電極不良に伴う指示値不良(pH値0.00)が認められたため、当該電極を交換。	GIII	