

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成26年 4月 3日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)1C-2 (4)において、表盤扉締め付けネジに動作不良(固く素手で回せない)が認められたため、当該盤点検・修理。	G III	
2	その他	表示付認証機器(放射性同位元素装備機器)購入手続きにおいて、所内手続き不備(マニュアルに基づく関係箇所取得承認未実施)が認められたため、原因調査・対応検討。	G II	