

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成26年 4月17日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1・2号廃棄物処理設備	換気系排気筒放射線モニタートリチウム回収装置(A)において、試料採取(A)異常(試料ガス圧力高)によりトリチウム回収装置が停止したため、当該の原因調査・対応検討。	GIII	