

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成26年 5月23日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	換気空調系原子炉建屋プラットフォーム操作室圧縮機駆動用電動機点検において、絶縁抵抗値不良(管理値:5M Ω 以上に対して測定値:0.03M Ω)が認められたため、当該電動機を点検・修理。	GIII	