

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成26年 5月26日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | 備考 |
|-----|-----|---|------|----|
| 1 | 4号機 | 非常用ディーゼル発電設備(H)電気品室換気空調系計装ラック内の計装用圧縮空気系圧力計用排水弁において、排水弁軸封部より空気(非放射性)の漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、当該圧力計元弁を全閉し、漏えい停止。 | GIII | |