

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成26年 6月 4日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	換気空調系サービス建屋冷凍機の起動時、当該冷凍機ホットガスバイパス弁付近にてフロンガス検知器の動作が認められたため、原因調査。 なお、サービス建屋冷凍機は現在停止中であり、停止状態ではフロンガス検知器の動作は無し。	G II	
2	その他	一次水処理設備凝集沈殿槽用汚泥掻寄せ機において、駆動用電動機およびチェーンベルトが回転しているにもかかわらず、駆動先の減速機が回転していないことが認められたため、当該減速機を点検・修理。	G III	