

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成26年 6月 9日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	中央制御室内運転日誌打出し用プリンターにおいて、印刷不良(紙詰まりおよび文字切れ)が認められたため、当該プリンターを点検・修理。 なお、バックアップ機能を有するプリンターがあるため、記録の出力に問題はなし。	G III	