

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成26年 6月19日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	燃料移動作業に伴う制御棒引き抜き(1ノッチ)操作時において、制御棒駆動水圧系スクラム入口弁(HCU26-51)グランド部より漏えい(非放射性 30cc)が認められたため、当該弁を点検・修理。なお、弁グランド部の増し締めを行い、漏えい停止。	GIII	