

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成26年 7月 1日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	サイトバンカ	プロセス放射線モニター系サイトバンカ建屋換気系排気放射線モニター(A)において、下限警報の発生／復帰が認められたため、当該警報発生の原因調査。 なお、同放射線モニター(B)は正常値を指示中。	GIII	