

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成26年 7月22日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	換気空調系サービス建屋冷凍機油ストレーナにおいて、詰まりが認められたため、当該ストレーナを交換。	GIII	
2	4号機	屋外照明灯分電盤(NO. 2)内接触器付近において、異音・振動の発生が認められたため、当該機器を点検・修理。なお、制御用操作スイッチを「切」にて異音・振動は停止。	GIII	