

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成26年 9月 3日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	中央制御室状態表示画面2(ディスプレイ)において、画面表示不良(横方向のちらつきが継続的に発生)が認められたため、当該表示画面を交換。	GIII	
2	3・4号廃棄物処理設備	濃縮廃液系濃縮廃液タンクA移送弁において、弁シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GIII	