

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成26年10月15日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | 備考 |
|-----|-------------|---|------|----|
| 1 | 1・2号廃棄物処理設備 | 廃棄物処理建屋圧縮空気系空気圧縮機(A)自動起動試験の負荷運転から無負荷運転切替において、圧縮機中間冷却器安全弁の動作(高圧側より低圧側に圧力がかかり安全弁が動作)が認められたため、当該空気圧縮機高圧側吐出弁を点検・修理。 | GIII | |