

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 1月21日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1・2号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋5階(管理区域)において、濃縮器加熱バスケット点検の準備作業として、協力企業作業員が点検で使用する治具(バスケット横倒し用)の、点検台に固定してある治具(円筒形)の固定ボルトを緩めたところ、当該の治具が回転し作業員の頭部が挟まれ死亡。 今後、原因究明、対策検討。	G I	<a href="#">1月20日 公表済み</a>

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	
1	その他	一次水処理装置用所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)において、「故障」警報が発生したため原因調査を実施したところ、負荷である森林防災ポンプ(C)の電動機に地絡が発生していることが認められたため、当該電動機を点検・修理。	G III	