

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 1月23日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系冷却水サージタンク(A)及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却系冷却水サージタンク用補給水流量積算計の分解点検において、積算計の入口弁シート部からの漏えいと思われる補給水の流出(少量、非放射性)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GIII	
2	1号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系冷却水サージタンク(B)用補給水流量積算計の分解点検において、積算計の出口弁シート部からの漏えいと思われる補給水の流出(少量、非放射性)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GIII	