

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 2月 4日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

| NO. | 号機等         | 不適合件名   | グレード | 備考 |
|-----|-------------|---|------|----|
| 1   | 1・2号廃棄物処理設備 | 低電導度廃液系サンプル槽(A)出口弁において、弁開閉状態表示用位置検出スイッチを作動させる部品が破損し、正常な開閉状態の表示ができないことが認められたため、当該位置検出スイッチ部品を点検・修理。 | GIII |    |