

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 2月 5日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	500kV開閉所空気系圧縮空気排水配管保温用ヒーターにおいて、ヒーター回路に断線が認められたため、当該ヒーター回路を点検、修理。	GIII	
2	1号機	500kV開閉所空気系富岡線1号しゃ断器用圧縮空気配管において、配管分岐接続部に微少の空気漏れが認められたため、当該接続部を点検、修理。	GIII	