

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 3月 3日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	純水補給水系純水移送ポンプ(A)電動機本格点検において、電動機の軸受外径及び嵌合寸法に管理基準値外れが認められたため、当該軸受けを点検・修理。	GIII	
2	その他	固体廃棄物貯蔵庫地下1階の側溝において、水溜まり(約60cm <sup>3</sup> 、汚染無し)が認められたため、当該原因を調査。	GIII	