

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 3月13日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	
1	1号機	プロセス計算機点検において、移動式炉内計装系コントローラーの故障(CPU基盤故障表示ランプ点灯等)が認められたため、当該コントローラーを点検・修理。 なお、当該コントローラーは現在使用しておらず、プラントの監視に影響はない。	GIII	
2	3・4号廃棄物処理設備	3号機廃棄物処理補機冷却系熱交換器(A、B)の点検用チェーンブロック(2t用、各2台)において、腐食が認められたため、当該チェーンブロックを交換。	GIII	