

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 3月31日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	
1	1号機	高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電設備燃料ディタンクにおいて、燃料移送ポンプ出口循環弁が通常全開のところ全閉のためサイフォン効果で液位が上昇し、「燃料ディタンクレベル高」警報の発生が認められたため、原因調査・対応検討。 なお、燃料移送ポンプ出口循環弁を全閉→全開とし、ディタンクレベルは安定。	G II	