

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 4月15日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	
1	1号機	換気空調系コントロール建屋電気品室冷凍機(B)の点検期限を点検計画に基づき平成27年4月としていたが、換気空調系コントロール建屋電気品室冷凍機(A)に不具合が発生し、冷凍機(A)は5月下旬まで運転不可となったことから、運転号機を確保するため、マニュアルに従い、検討・評価し冷凍機(B)の点検期限を平成27年10月まで延長。	GIII	
2	1・2号廃棄物処理設備	2号高電導度廃液系受ポンプ(C)封水弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、当該封水弁設置配管の上流側の弁を閉し、漏えいは停止。	GIII	
3	3・4号廃棄物処理設備	可燃性雑固体廃棄物焼却設備のトリチウム回収装置(A)及び(B)運転中において、試料採取ポンプ出口側の「圧力低」警報が発生し自動停止することが認められたため、当該事象の原因調査・対策検討。 なお、可燃性雑固体廃棄物焼却設備は現在停止中。	GIII	