

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 4月16日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	
1	2号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備点検において、シリンダー(気筒)ヘッドインジケータークック弁(No1、2、11)に動作不良(弁と弁棒の膠着)が認められたため、当該インジケータークック弁を点検・修理。	対象外	
2	3号機	原子炉建屋付属棟2階可燃性ガス濃度制御系(B)室天井ハッチにおいて、ハッチ目地部より雨水の漏えいが認められたため、当該箇所を点検・修理。	GIII	