

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 4月23日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	
1	1・2号廃棄物処理設備	主排気筒エレベーター点検において、安全装置(ガバナー式自動落下防止装置)の試験中に電源供給元の所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)1WS-4(3B)の自動停止が認められたため、当該原因を調査。	GIII	