

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 5月 7日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	
1	1号機	換気空調系主冷凍機(C)冷媒圧力調整用コントローラーにおいて、指示値の表示不良(デジタル数字の一部が表示せず、正確な値が読めない)が認められたため、当該コントローラーを点検・修理。	GIII	
2	1号機	消火系圧力調整用消火ポンプ(B)軸封部排水配管において、配管詰まりが認められたため、当該配管を清掃。	GIII	
3	1号機	圧力抑制プール水温度記録計において、記録用ペン駆動機構に不具合(異音の発生及び動作不良により記録用紙へ印字しない)が認められたため、当該駆動機構を点検・修理。	GIII	