

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 5月25日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード
1	1号機	プロセス計算機状態表示画面7(ディスプレイ)において、画面ハードコピーが出来ないことが認められたため、当該プロセス計算機を点検・修理。	GIII
2	3号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備速度変換器点検において、速度変換器に動作不良(速度設定値98%接点が動作したまま復帰しない)が認められたため、当該速度変換器を点検・修理。	GIII
3	4号機	計装用圧縮空気系空気貯槽ドレントラップにおいて、排水不良が認められたため、当該弁を点検・修理。	GIII