

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 6月23日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	
1	4号機	活性炭式希ガスホールドアップ装置排気配管用排水配管封水水位検出元弁(N63-F735)において、「閉」固着(「開」操作できず)が認められたため、原因調査・対応検討。	GIII	
2	4号機	活性炭式希ガスホールドアップ装置排気配管用排水配管封水水位検出元弁(N63-F736)において、「閉」固着(「開」操作できず)が認められたため、原因調査・対応検討。	GIII	
3	1・2号廃棄物処理設備	廃棄物処理補機冷却海水系ポンプ(A)軸封部点検窓固定用フックにおいて、フックの破損が認められたため、当該フックを点検・修理。	GIII	