

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 6月24日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	
1	3号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系海水フィルタ出入口切換弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GIII	
2	1・2号廃棄物処理設備	計測用変圧器1WBにおいて、変圧器内部に白い粉の付着が見られたため、当該変圧器内部を清掃。なお、絶縁抵抗値に異常は無いが、白い粉の成分分析。	GIII	