

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 7月 6日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	
1	4号機	中央制御室カラーページプリンター1において、動作不良(用紙詰まり頻発)が認められたため、当該プリンターを点検・修理。	GIII	
2	その他	一次水処理設備真空装置(A)排水槽液位検出スイッチにおいて、動作不良(動作しない)が認められたため、当該液位検出スイッチを点検・修理。	GIII	