

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 7月10日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	
1	3号機	原子炉建屋6階燃料取替機制御盤室内に仮置きしている消火器において、点検期限切れ(平成22年10月28日より点検未実施)が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、震災前の点検工事で使用したもので、現在は使用していない。	GIII	