

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 7月16日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	
1	1号機	純水補給水系非常用ディーゼル発電設備冷却系(B)サージタンク補給水フィルター差圧計計器弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GIII	
2	1号機	純水補給水系非常用ディーゼル発電設備冷却系(B)サージタンク補給水フィルター差圧計元弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GIII	