

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 7月29日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	
1	1号機	換気空調系タービン建屋排風機(C)の出口逆流防止ダンパーにおいて、ダンパー動作不良(自重にて閉動作せず、ダンパ機構部のボルトが1本外れている)が認められたため、当該逆流防止ダンパーを点検・修理。	GIII	