

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 8月11日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)3D-2(4A、5A)点検において、しゃ断器試験用「切」側押しボタンスイッチの動作不良(スイッチを押下するも継電器が動作せず)が認められたため、当該押しボタンスイッチを交換。	GIII	