

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 8月26日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名   | グレード | 備考 |
|-----|-----|---|------|----|
| 1   | 3号機 | 換気空調系コントロール建屋中央制御室冷凍機(A)の点検期限を点検計画に基づき平成27年8月としていたが、夏期は冷凍機の必要性が高いため、マニュアルに従い、検討・評価し点検期限を2ヶ月延長。                    | GIII |    |
| 2   | 4号機 | 原子炉冷却材浄化系ブローダウン流量制御用の電気/空気圧変換器において、変換器減圧弁のパッキンが破損し、計装用圧縮空気の漏えいが認められたため、当該機器を点検・修理。<br>なお、計装用圧縮空気の元弁を全閉し、空気漏えいは停止。 | GIII |    |