

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 9月 4日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	プロセス放射線モニター系主排気筒モニター入口配管の主排気筒貫通部において、微小の空気漏えい(汚染なし)が認められたため、当該原因調査・対策検討。 なお、当該貫通部に応急処置(コーキング材を塗布)を施し、漏えい停止。	GIII	10/1公表済み

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	
1	4号機	換気空調補機冷却系主冷凍機(C)出口圧力調節弁用制御器において、異音が認められたため、当該制御器を点検・修理。なお、当該主冷凍機は停止中のため問題なし。	GIII	