

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年10月21日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	原子炉隔離時冷却系復水ポンプ出口側第2排水隔離弁の中央制御室に設置されている弁開閉状態表示ランプにおいて、開側表示ランプの不良(弁全開状態にて点灯せず)が認められたため、当該表示回路を点検・修理。	GⅢ	