

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年10月22日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	タービン建屋低電導度廃液系サンプ(A)ポンプ(A)出口逆止弁において、動作不良(弁の開固着)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GIII	
2	3・4号廃棄物処理設備	可燃性雑固体廃棄物焼却設備酸素濃度分析装置盤内冷却ファンにおいて、ファン用電源ヒューズが切れ運転できないことが認められたため、当該原因調査・修理。	GIII	