

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年12月 4日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	4号機	換気空調系タービン建屋給気ファン(C)振動診断業務において、業務の発注漏れによる診断期限の超過が認められたため、原因調査・対応検討。 なお、マニュアルに従い、検討評価し診断周期を延長する。	G II	
2	3・4号廃棄物処理設備	可燃性雑固体廃棄物焼却設備空気予熱器パイロットバーナーにおいて、着火不良が認められたため、当該バーナーを点検・修理。	G III	