

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年12月15日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	補助ボイラー	補助ボイラー循環ポンプシール水冷却ユニット(C)補給水弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、冷却ユニット(C)のタンク液位が確保でき、オーバーフローラインより排水できているため、運転には支障はない。	GⅢ	