

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年12月28日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(C)出口弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GIII	
2	3号機	燃料取替機デジタル荷重表示器において、動作不良(荷重出力が正常に表示されない)が認められたため、当該デジタル荷重表示器を交換。	GIII	
3	3・4号廃棄物処理設備	換気空調系廃棄物処理建屋給気加熱コイル加熱蒸気出口スチームトラップバイパス弁(4)において、弁の閉固着が認められたため、当該弁を点検・修理。	GIII	