

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 1月15日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	換気空調系非常用ディーゼル発電設備(B)給気ファン(B)出口逆流防止ダンパー(3箇所中3箇所)において、動作不良(給気ファン停止時に、ダンパーが全閉にならず)が認められたため、当該ダンパーを点検・修理。	GIII	