

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 2月 5日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3・4号廃棄物処理設備	低電導度廃液系ろ過器逆洗用空気圧縮機(A)のVベルト(電動機と圧縮装置を連結し、電動機から圧縮装置に動力を伝えるベルト)において、ゆるみによる異音(バタバタ音)が認められたため、当該Vベルトを交換。	対象外	