

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 2月18日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	換気空調系タービン建屋排気ファン(B)しゃ断器において、動作不良(しゃ断器接続信号が入っても動作しない)が認められたため、当該しゃ断器を点検・修理。	GIII	
2	1号機	500kV開閉所空気圧縮機(B)において、クランク軸及び軸受部に発錆が認められたため、当該箇所を補修。	GIII	