

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 3月 7日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | 備考 |
|-----|-----|---|------|----|
| 1 | 1号機 | 計装用圧縮空気系予備室閉止流量調整装置用元弁において、弁シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。 | GIII | |
| 2 | 3号機 | 低電導度廃液系復水貯蔵タンク移送配管排水弁において、弁シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。 | GIII | |