

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 4月26日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	換気空調系タービン建屋オペフロ給気ファン(A)において、軸受嵌め合部(軸受と軸の隙間及び軸受ベアリングサイドギャップ)に許容値外れ及び軸に腐食(錆)が認められたため、当該軸受部を修理、軸を交換。	GⅢ	