

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 4月28日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	4号機	非常用ディーゼル発電設備(B)発電機軸受温度計において、温度計の架台取り付けボルトに折損(4本中2本)が認められたため、当該ボルトを交換。	GⅢ	
2	その他	一次水処理設備シャワー用水タンク補給水定流量弁において、動作不良(流量調整されず)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	