

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 5月11日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1・2号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋圧縮空気系空気圧縮機(B)の自動起動試験において、圧縮機出口側の気水分離器安全弁の開動作が認められた。 気水分離器安全弁の開設定ずれ及び気水分離器出口逆止弁動作不良(弁の閉固着)による圧縮機締切運転が推定されるため、当該の2つの弁を点検・修理。	GⅢ	