

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 6月 7日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1・2号廃棄物処理設備	洗濯廃液系濃縮器ミスト除去装置洗浄水入口弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。なお、当該弁設置配管の上流側の弁を閉し、漏えいは停止。	GⅢ	
2	その他	平成28年度放射性固体廃棄物管理計画において、ドラム缶の本年度増加予想本数に誤記が認められたため、当該事象の原因調査・対策検討。	GⅡ	