

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年 6月17日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 5 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | 備考 |
|-----|-----|---|------|----|
| 1 | 1号機 | 補機冷却海水系補機冷却海水ポンプ(A)出口圧力計元弁において、弁シート部に漏えい(海水)が認められたため、当該弁を点検・修理。 | GⅢ | |
| 2 | 1号機 | 補機冷却海水系補機冷却海水ポンプ(C)出口圧力計元弁において、弁シート部に漏えい(海水)が認められたため、当該弁を点検・修理。 | GⅢ | |
| 3 | 2号機 | 補機冷却海水系原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C)貝殻除去装置排水弁において、動作不良(弁の閉固着)が認められたため、当該弁を点検・修理。 | GⅢ | |
| 4 | 3号機 | 補機冷却海水系補機冷却海水ポンプ(C)出口圧力計元弁において、弁シート部に漏えい(海水)が認められたため、当該弁を点検・修理。 | GⅢ | |
| 5 | その他 | 一次水処理設備圧縮空気脱湿器4方向切替弁において、動作不良(弁が完全に切替わらない)が認められたため、当該弁を点検・修理。 | GⅢ | |